Délégation départementale du Loiret - Pôle santé publique et environnementale

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Préfet du Loiret

Affaire suivie par :

Dominique LE FRANC

Tel : 02 38 77 31 36

Destinataires

MONSIEUR LE PRESIDENT - S.I.A.E.P. BAULE-MESSAS

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE BAULE

MONSIEUR LE DIRECTEUR - VEOLIA EAU - CGE

Prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine, sur l'unité de gestion de :

SIAEP BAULE-MESSAS

Prélèvement	**00140063**	**Commune**	**BAULE**
Unité de gestion	0162 SIAEP BAULE-MESSAS	**Prélevé le :**	**jeudi 17 octobre 2019 à 09h45**
Installation	UDI 000568 SYND. BAULE	**par :**	CARSO-LC
Point de surveillance	P 0000000534 BOURG	**Type visite :**	D1
Localisation exacte	mairie	**Motif:**	CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'ARRETE

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
Température de l'eau	16,7	°C				25,00
Chlore libre	0,32	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,39	mg(Cl2)/L				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type del'analyse : D1FM Code SISE de l'analyse : 00152311 Référence laboratoire : LSE1910-42012

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0					
Couleur (qualitatif)	0					
Odeur (qualitatif)	0					
Saveur (qualitatif)	0					
Turbidité néphélométrique NFU	0,37	NFU				2,00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	7,51	unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION						
Conductivité à 25°C	604	µS/cm			200,00	1100,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0,10
FER ET MANGANESE						
Fer total	12	µg/L				200,00
Manganèse total	<10	µg/L				50,00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00140063)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Orléans le 14 novembre 2019

P/ la déléguée départementale,
L'ingénieur d'études sanitaires

Vincent MICHEL